



## Operación:

- Una señal de alarma o comando.

## F-503



CABEZALES		M	
		V	W
NEMA 1	STD	84	40
NEMA 4	H	140	40
NEMA 7	EP: c,d	100	45
	Ep: b	112	108

### Nota 1

#### Conexión eléctrica:

NEMA 1 :STD 3/4" NPT

NEMA 4: STD 1" BSP

Opc: 3/4 " BSP, 3/4" NPT, 1" NPT

NEMA 7 & 9: STD 1" BSP (c,d)  
1" NPT (b)

### NOTA:

Para temperaturas superiores a 203 ° C, se incorpora un disipador térmico de acuerdo a la temperatura máxima.

Conexión	Orificio	A	B	Rango de Calibracion (Agua 38°C)	
3/4"	19 mm	53	95	Q creciente	4 19 l/min
				Q decreciente	3,2 a 15,6 l/min
1"	25 mm	53	95	Q creciente	3,7 a 25 l/min
				Q decreciente	3,1 a 21,2 l/min
1 1/2"	38 mm	68	145	Q creciente	4,9 a 75,2 l/min
				Q decreciente	4,3 a 64,7 l/min
2"	50 mm	68	145	Q creciente	7,2 a 90,2 l/min
				Q decreciente	6,3 a 78,3 l/min